



NOTAS  
 1: LAS MEDIDAS DE LARGO Y ANCHO SE AJUSTARÁN A OBRA CIVIL.  
 2: SOLDADURAS DE BASTIDOR ALTERNADAS 100 x 200 MM  
 3: VER DETALLES DE CAJA PARA CERRADURA EN PLANO N° 576075/1  
 4: VER DETALLES DE ARTICULACIÓN DE TAPA DE ACCESO PLANO 576075/2  
 5: VER DETALLE DE REJILLA DE PROTECCIÓN EN PLANO N° 576079

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES	
<b>LADO SUPERIOR:</b>	
-	ARENADO
-	FOSFATIZADO
-	ANTIÓXIDO 60 MICRONES Y PINTURA EPOXI GRIS 60MICRONES
<b>LADO INFERIOR:</b>	
-	ARENADO
-	PINTURA EPOXI BITUMINOSA 150 MICRONES

Pos.	Cant.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	1	CHAPAS SEMILLA DE MELON - ESPESOR MINIMO 1/4"	ACERO SAE 1010
2	1	SELLO DE CIERRE BASTIDOR	ESPUMA DE GOMA Colocación embreada(EN OBRA)
3	1	BRAZO ARTICULACIÓN TAPA DE ACCESO - Ver plano 576.075/2	ACERO SAE 1010
4	1	SOPORTE DE ARTICULACIÓN	ACERO SAE 1010
5	1	MARCO PRINCIPAL FIJO - PERFIL PNU 10	ACERO IRAM F22
6	1	ARO CONTENCIÓN BURLETE DE TAPA - PERFIL CUADRADO 10mm	ACERO SAE 1010
6	1	ARO CONTENCIÓN BURLETE DE TAPA - PERFIL CUADRADO 4mm	ACERO SAE 1010
7	1	BURLETE CIERRE TAPA DE ACCESO - ANCHO 30mm ESPESOR 6mm	GOMA EVA
8	1	TAPA PRINCIPAL DE ACCESO - CHAPA SEMILLA DE MELÓN 1/4" Ø810mm (CORTE LASER)	ACERO SAE 1010
9	1	CONJUNTO REJILLA CHAPA DE PROTECCIÓN DE BOCA DE ACCESO - MÍNIMO CHAPA BWG 14 VER PLANO N° 576079	ACERO SAE 1010
10	1	TRABA DE CHAPA PROTECCIÓN BOCA DE ACCESO - PASADOR DE RESORTE GALVANIZADO VER PLANO 576079	ACERO SAE 1010
11	1	TAPA DE ACCESO A CAJA DE CERRADURA - CHAPA SEMILLA DE MELON 1/4" (Pieza resultante del corte laser de Pos. 8)	ACERO SAE 1010
12	1	BARRA PARA APERTURA DE TAPA ACCESO A CÁMARA - Ø20mm VER PLANO 576075/1	ACERO SAE 1010
13	1	TORNILLO FIJACIÓN TAPA ACCESO CAJA CERRADURA - (TIPO CAJA DE TOMA)	BRONCE COMERCIAL PROVEE EDENOR
14	1	TUERCA FIJACIÓN TAPA DE ACCESO CAJA CERRADURA	ACERO SAE 1010
15	1	CERRADURA NORMALIZADA	PROVEE EDENOR
16	4	TUERCA DE 1/2" PARA TOMA CÁNCAMO - PERIMETRO SOLDADO VER DETALLE C	ACERO SAE 1010
17	12	GRAPA FIJACIÓN DE TENSOR - PERFIL L2"x1/4"- CHAPA SEMILLA DE MELON 1/4"	ACERO SAE 1010
18	12	TENSOR FIJACIÓN TAPA A MARCO - GALVANIZADO OJO INFERIOR CERRADO; SUPERIOR ABIERTO 3/8"	ACERO FORJADO
19	12	SOPORTE PARA TENSOR - PERFIL UPN 50 SOLDADO AL MARCO	ACERO SAE 1010
20	1	JUNTA TAPA ACCESO CAJA CERRADURA - 10x2mm	GOMA EVA
21	1	PERFILES "T" MINIMO 2" X 1/4";	ACERO SAE 1010
22	1	L MINIMO 2" X 1/4"	ACERO SAE 1010
23	2	PNU 10 REFUERZO TRANSVERSAL	ACERO SAE 1010

Fabricada por  
**CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS**  
 Industria Argentina

Rev. 8: Se quita detalle de logo por actualización de imagen corporativa. Revisión general de forma y referencias.			
	Nombre	Firma	
Dibujado:	A. CAMILION		
Revisado:	P. EVANGELISTA		
Aprobado:	W. COPPIA		
Escala:	----		
Medidas en mm	TAPA ESTANCA DE ENTRADA DE HOMBRE Y TRANSFORMADOR PARA CAMARA SUBTERRANEA EN VEREDA		Fecha Edición: Marzo 2004 Fecha Actualización: 28/12/2017 Revisión: 8 Plano N°: 576.075